

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а  
10 Отдел надзорной деятельности по Соликамскому городскому округу, Соликамскому,  
Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам  
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 Лет Победы, 142. тел. 7-65-86, факс 7-69-15**

**Предписание № 9 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
«Детская школа искусств» г. Соликамск (МБУДО «ДШИ» г. Соликамск)

Во исполнение распоряжения начальника 10 ОНД по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от 28 декабря 2015 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 25 мин. 27 января 2016 г. по 15 час. 30 мин. 27 января 2016 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 10 ОНД по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Логиновым Иваном Александровичем: инспектором 10 ОНД по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Самодуровым Артемом Викторовичем. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Соликамск, зарегистрированного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 97, осуществляющего свою деятельность по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 97, ул. 20-летия Победы, 148а, совместно с директором Сапегинной Людмилой Николаевной, зам. директора по АХЧ Буровой Галиной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте по адресу: г. Соликамск, ул. Набережная, 97, не обеспечивается дублирование подачи светового и звукового сигнала на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июня 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной	01.10.2016	

	<p>этот сигнал организации</p> <p>оборудовать объект по адресу: г. Соликамск, ул. Набережная, 97, системой дублирования подачи светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации</p>	<p>безопасности"</p>	
2.	<p>на объекте по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, не обеспечивается дублирование подачи светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации</p> <p>оборудовать объект по адресу: ул. 20-летия Победы, 148а, системой дублирования подачи светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации</p>	<p>ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июня 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.10.2016</p>
3.	<p>руководитель организации не обеспечил проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов (за итектский период 2015 года была проведена 1 проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода)</p> <p>обеспечить проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов</p>	<p>п. 55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "Правила противопожарного режима"</p>	<p>01.10.2016</p>
4.	<p>руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения складского назначения (костюмерная на 2-ом этаже по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "Правила противопожарного режима"</p>	<p>01.10.2016</p>

<p>безопасности"</p> <p>обеспечить наличие на дверях помещения складского назначения (костюмерная на 2-ом этаже) по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>			
<p>5. руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения складского назначения (костюмерная на 1-ом этаже) по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>обеспечить наличие на дверях помещения складского назначения (костюмерная на 1-ом этаже) по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "Правила противопожарного режима"</p>	<p>01.10.2016</p>	
<p>6. двери, отделяющие складское помещение костюмерной от административной части здания по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, имеют предел огнестойкости менее EI 30 (т.е. не являются противопожарными)</p> <p>организовать работы по монтажу дверей, отделяющих складское помещение костюмерной от административной части здания по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 148а, с пределом огнестойкости не менее EI 30</p>	<p>п. 5.14* табл. 2 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 2.1, 4.1 раздела III пособия МДС 21-1.98 к СНИП 21-01-97*</p>	<p>01.10.2016</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенант внутренней службы И.А. Логинов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 05 ” февраля 20 16 г.



М.Л.П.\*

Инспектор 10 Отдела надзорной деятельности по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю старший лейтенант внутренней службы А.В. Самодуров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 05 ” февраля 20 16 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ 05 ” февраля 20 16 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.